



Technische Änderungen vorbehalten
 Dient nur zur Information
 Anschlussfertig verdrahtet

Pos.	Stck.	Bezeichnung	Art.-Sachnr.	Zg.Nr.
4	2	Reihenklemme 5x50mm ²		
3	1	Netzumschalter 125A 4pol.		
2	1	CEE-Gerätestecker 125A >50V 5pol. 1h IP67		
1	1	V2A-Unterputz-Schrank 700x350x350		
CAD-Zg.! Keine manuellen Änderungen!		Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG Burgweg 22 57399 Kirchhundem www.bals.com		Werkstoff
9				Oberfläche
8				Blatt
7				Anzahl d. Bl.
6				Format
5		Datum	Name	A2
4		Gezeichnet: 12.01.24	Hellermann	Freim. Toler.
3		Geprüft: 12.01.24	Germersh.	ISO 2768-m
2		Tel/Phone: +49 2723 771-181		Maßstab
1		Email: Heiko.Germershausen@Bals.com		
Ausgabe	Änderung	Datum	Name	Zg.-Nummer: Z240106
				Ers.f.Zg.:
				Typ-Nummer: 563867
				Ers.d.Zg.:

Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist unzulässig, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz (Lit UrhG,UWG,HGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten: Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht einbezogen. Vor Wiederbenutzung ist daher Rückfrage erforderlich, ob diese noch Gültigkeit besitzt.

Genehmigt:

Datum Unterschrift